

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | | | |
|---|--|-------------|------------------------------------|---------------------------|
| | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин | | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 10 шт | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия | | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика | | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт |
| Остекление | восстановление остекления | | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | восстановление изоляции | | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 3290м | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов (ниши в квартирах) | 34 м | II квартал 2015г - I квартал 2016г | гарантийные обязательства |
| Приемные клапаны | необходимо заменить | | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 24 сжима | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт |